



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0780/2019

2019-12-06

**Dział Inwestycji
i Remontów Kapitałnych
ul. Toruńska 103
85-817 BYDGOSZCZ**

Dotyczy: warunków technicznych na zaprojektowanie i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej na odcinku pomiędzy ulicą Swarzewską, a Uznamską w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. informuje, że należy zaprojektować i przebudować przewód wodociągowy o średnicy $\varnothing 150\text{mm}$ w ul. Bałtyckiej pomiędzy ul. Uznamską, a Darłowską długości ok. 30mb. Natomiast przewód wodociągowy w ul. Bałtyckiej o średnicy $\varnothing 100\text{mm}$, pomiędzy ul. Darłowską, a Swarzewską o długości ok. 220mb zgodnie z orientacyjnym załącznikiem graficznym.

Wodociąg należy włączyć do istniejącego przewodu $\varnothing 110\text{ PE}$ w ul. Swarzewskiej oraz na wysokości ul. Uznamskiej do istniejącego wodociągu $\varnothing 150$ żeliwnego zlokalizowanego w ul. Bałtyckiej.

Pozostała treść warunków technicznych na RT.405/0780/2019 z dnia 18.10.2019r. pozostaje bez zmian.

Warunki zachowują ważność 2 lata od daty wydania.

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. RS
3. RT/MN a/a