

KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ ŚREDNIĄ (SD-30)

Wykonawca

mgr inż. Michał Woźniakowski, mgr Wojciech Spochacz

Bydgoszcz, dnia 19.02.2021

Nr tematu

ul. ks. A. Szamarzewskiego

Miejsce

Nr zamówienia

3/2021

ul. ks. A. Szamarzewskiego

Zlecniodawca

Wysokość n.p.m.

Współrzędne GPS (BL) - położenie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy -Spółka z o.o.

42,21 m

Numer sondowania

8

Typ sondy

Oznaczenie sondy

Data sondowania

Dodatkowy opis dla sondowania

Sonda średnia DPM

2127/2019

19-02-2021

W pobliżu otworu nr 8

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452

gł. [m]	Profil litologiczny	Głębokość [m] p.p.t.	Ilość uderzeń*	Tab.odczytów	St.z. I _D	Wykres stopnia zagęszczenia I _D	W.z. I _S	I _D śr. dla warstw	I _S śr.
			10 20 30 40 50	N10	gł.[m]				
0,1	Gb	poziom wody			0,1	0,33 luźny	0,67 średnio zagęszczony	0,80 bardzo zagęszczony	
0,2					0,2				
0,3					0,3				
0,4					0,4				
0,5					0,5				
0,6					0,6				
0,7					0,7				
0,8					0,8				
0,9					0,9				
1,0					1,0				
1,1	P _d	1 m			1,1	0,44	0,93	0,46	0,93
1,2					1,2	0,38	0,92		
1,3					1,3	0,38	0,92		
1,4					1,4	0,44	0,93		
1,5					1,5	0,44	0,93		
1,6					1,6	0,48	0,93		
1,7					1,7	0,48	0,93		
1,8					1,8	0,48	0,93		
1,9					1,9	0,48	0,93		
2,0					2,0	0,48	0,93		
2,1	P _o	2 m			2,1	0,57	0,95	0,66	0,97
2,2					2,2	0,59	0,96		
2,3					2,3	0,57	0,95		
2,4					2,4	0,59	0,96		
2,5					2,5	0,62	0,96		
2,6					2,6	0,67	0,97		
2,7					2,7	0,64	0,97		
2,8					2,8	0,67	0,97		
2,9					2,9	0,67	0,97		
3,0					3,0	0,67	0,97		
3,1	P _o	3 m			3,1	0,75	0,99	0,73	0,98
3,2					3,2	0,75	0,99		
3,3					3,3	0,74	0,99		
3,4					3,4	0,72	0,98		
3,5					3,5	0,72	0,98		
3,6					3,6	0,62	0,96		
3,7					3,7	0,59	0,96		
3,8					3,8	0,62	0,96		
3,9					3,9	0,59	0,96		
4,0					4,0	0,59	0,96		
4,1	P _s	4 m			4,1	0,59	0,96	0,60	0,96
4,2					4,2	0,59	0,96		
4,3					4,3	0,57	0,95		
4,4					4,4	0,62	0,96		
4,5					4,5	0,62	0,96		
4,6					4,6	0,68	0,97		
4,7					4,7	0,74	0,99		
4,8					4,8	0,74	0,99		
4,9					4,9	0,75	0,99		
5,0					5,0	0,72	0,98		
5,1	P _s	5 m			5,1	0,71	0,98	0,74	0,99
5,2					5,2	0,71	0,98		
5,3					5,3	0,74	0,99		
5,4					5,4	0,72	0,98		
5,5					5,5	0,76	0,99		
5,6					5,6	0,79	1,00		
5,7					5,7	0,81	1,00		
5,8					5,8	0,86	1,01		
5,9					5,9	0,86	1,01		
6,0					6,0	0,88	1,02		
6,1	P _s	6 m			6,1	0,88	1,02	0,87	1,01
6,2					6,2	0,88	1,02		
6,3					6,3	0,88	1,02		
6,4					6,4	0,88	1,02		
6,5					6,5	0,88	1,02		
6,6					6,6	0,88	1,02		
6,7					6,7	0,88	1,02		
6,8					6,8	0,88	1,02		
6,9					6,9	0,88	1,02		
7,0					7,0	0,88	1,02		

* zastosowano współczynnik korekcyjny wg IBPG

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Strona 1 / 1