



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Z-042/RD/RZ/2023

Bydgoszcz, 21.03.2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa środka chemicznego **Kemira FerroX C1**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

1 Pytanie:

Czy wyrażą Państwo zgodę na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu na środek do neutralizacji odoru o nazwie Brenntasmell NL 150?

Brenntasmell NL 150 spełnia parametry wskazane w siwz :

chlórek żelaza (II) - stężenie 25-20%,

kwas solny – stężenie 4-0%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę środka innego niż KEMIRA FERROX C1

2. Pytanie: -

W związku z postępowaniem prowadzonym przez Państwa na dostawy preparatu FerroX, chciałbym się podpytać na temat lokalizacji PK-5, transportem Wykonawcy - ADR (pojazdem dwu lub trzyosiowym bez przyczepy). Powyższy wymóg eliminuje dojazd cysterną z kompresorem, więc pozostaje dostawa z przepompowaniem z zbiorników DPPL do Państwa opakowań. Do tego jest potrzebne źródło prądu. Czy jesteście w stanie je zapewnić?

Odpowiedź: - a obiekcie PK-5 do celów związanych z obsługą instalacji dozującej FerroX dysponujemy źródłem prądu w postaci standardowego gniazda 230V.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński