



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-020/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, 17.04.2023

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy -Etap I**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

1 Pytanie:

czy będzie wymagana podsypka i obsypka rury RC?

Odpowiedź:

W projekcie zaprojektowane zostały rury PE100 a nie rury RC. Posadowienie zaprojektowanych przewodów wykonać należy zgodnie z projektem a zwłaszcza zgodnie z dokumentacją geologiczną, która warunkuje wykonanie podsypek od stanu napotkanego gruntu.

Zgodnie z dokumentacją projektową grunt piaszczysty wydobyty z wykopów powinien być użyty do jego zasypki.

Nienadający się do zasypki grunt (tj. nasyp, grunty spoiste – glina piaszczysta) należy zastąpić dowiezionym gruntem piaszczystym lub pospółką o grubości ziaren nie większej niż 20mm.

Z poważaniem

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński