

---

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Budowa linii kablowej 0,4kV na ul. Wały Jagiellońskie  
Adres inwestycji : dz. nr: 146/2, 225/18 obręb nr 0098  
Inwestor : MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.  
Adres Inwestora : ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

Sporządził : Rafał Woźnicki  
Data opracowania : 27.12.2022r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 5 d.1 0701-02 z.sz.2.14. 9902-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) 1m x 0,4m dł. 24m	m <sup>3</sup>		
		9.6	m <sup>3</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
2	KNNR 5 d.1 0723-02 z.sz.2.14. 9902-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. 75 mm pod drogami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h), 2 x 24m	m		
		48	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0713-03 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli YKY 4x25 w rurach - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli o masie do YKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0702-02 z.sz.2.14. 9902-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h) dł. 24m	m <sup>3</sup>		
		7.68	m <sup>3</sup>	7.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
7	KNNR 5 d.1 0715-03	Układanie kabli YKY 4x25 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNNR 5 d.1 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNNR 5-26 d.1 0510-05	Wprowadzenie kabla do szafy kablowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>