



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZR-012/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, 14.06.2023

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ociepki i Poli Negri na terenie działki nr ew. 1 obręb 7 oraz na terenie działek o nr ew. 2 i 9/54, obręb 2 w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

Pytanie 1:

Zgodnie z decyzją nr UP 371/2022 oraz opisem do projektu odbudowy nawierzchni należy odtworzyć 25 cm warstwę kruszywa drogowego z wtórnego przerobu natomiast rys nr 1 do projektu odbudowy nawierzchni opisuje odtworzenie pasa drogowego z betonu asfaltowego. Prosimy o potwierdzenie że należy odtworzyć zgodnie z decyzją UP 371/2022.

Odpowiedź:

Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją UP 371/2022. Odbudowa nawierzchni gruntowej lub z kruszywa drogowego.

Powyższe wyjaśnienie należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński