



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-048/D/RZ/2023

Bydgoszcz, 14.08.2023

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

Pytanie: (...) zwraca się z zapytaniem o określenie długości tulei wzmacniających do rur dla każdej z podanych w zamówieniu średnic ?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Łączniki kołnierzowe oraz tuleje wzmacniające do montażu przepływomierzy**”:

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ, w pkt. 3 pt. Wymagania konstrukcyjne dla tulei wzmacniających od wewnątrz rury PE, dodaje się ppkt f) o brzmieniu:

„f) długość tulei wzmacniających dla poszczególnych średnic 50 cm”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński