



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Z- 085/D/RZ/2024

Bydgoszcz, 08.05.2024

## Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa głębinowych agregatów pompowych”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

Pytanie: „Nawiązując do sprawy Z-085/D/RZ/2024 proszę o uwzględnienie zmiany w załączniku nr 3 Opisu przedmiotu zamówienia i dopuszczenie urządzeń które mają również wyjście tłoczne gwintowe Rp6” a nie tylko jak wskazano w warunkach Rp5”.

Wyjście tłoczne gwintowe Rp5” jest rzadko spotykane dla pomp o średnicy 8” i może stanowić zapis który "faworyzuje" niektórych producentów”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względów konstrukcyjnych studni oraz posiadanych już bezkołnierzowych rur tłocznych BBT oraz łączników do pompy: gwint Rp5”/DN125 BBT czop – wyjście tłoczne musi być Rp5.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński