

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZR-040/Rb/RZ/2024

Nazwa zamówienia: „Remont studni głębinowej nr 12M na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy”

1. Zamawiający Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Tel: 52 58 60 984 Faks: 52 58 60 583 adres e-mail: tz2@mwik.bydgoszcz.pl
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.mwik.bydgoszcz.pl
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu studni głębinowej nr 12M o głębokości 380m, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody „Las Gdański” w Bydgoszczy.
Zakres rzeczowy remontu studni głębinowej 12M obejmuje:
 - a) wykonanie pomiarów w otworze,
 - b) czyszczenie rur okładzinowych stalowych 16”,
 - c) czyszczenie istniejącego filtra D = 244 mm,
 - d) usunięcie zasypu (7,0 mb) oraz osadu po czyszczeniu filtra, za pomocą łyżki wiertniczej lub air liftem
 - e) zabudowa w rurach okładzinowych 16” oraz w istniejącym filtrze D = 244 mm nowej kolumny filtrowej ze stali nierdzewnej 1.4301 (połączenia gwintowane) o następującej konstrukcji:
 - rura podfiltrowa z denkiem DN125 w przedziale 372,0 – 377,0 m p.p.t.,
 - filtr typu Johnson DN125 w przedziale 311,0 – 372,0 m p.p.t.,
 - rura nadfiltrowa DN125 w przedziale 90,0 – 311,0 m p.p.t.,
 - redukcja DN125/DN250 na głębokości ok. 90,0 m p.p.t.,
 - rura nadfiltrowa DN250 od 0 do 90,0 m p.p.t.
 - f) uzupełnienie obsypką filtracyjną przestrzeni na zewnątrz nowej kolumny filtrowej (ok 6,5 m3) wraz z ułożeniem compactonitu w przedziale 110,0 – 120,0 m p.p.t., oraz żwiru w przedziale 0 – 110,0 m p.p.t (ok 9,4 m3)
 - g) wykonanie pompowania oczyszczające (12h) i pomiarowego trzystopniowego (48h)
 - h) dezynfekcja studni,
 - i) inspekcja techniczna studni kamerą obraz kolor,
 - j) opracowanie sprawozdania z remontu w wersji tradycyjnej i elektronicznej, oraz nagranie go wraz z filmem z inspekcji na płyty DVD
 - k) zapewnienie nadzoru hydrogeologicznego.CPV: 45262220-9, 45100000-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2024
6. Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT
7. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 04.07.2024 godz. 12:00
8. Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z terenem robót odbędzie się 27.06.2024 o godz. 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy.

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzisław Smoczyński