

ZAŁĄCZNIK 9

ZESTAWIENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Warstwa	Otwór	Głębokość	Rodzaj gruntu	Liczba wałeczkowań	Wilgotność naturalna w_n	Granica plastyczności w_p	Granica płynności w_L	Wskaźnik plastyczności I_p	Stopień plastyczności I_L	Gęstość objętościowa ρ_d [g/cm ³]	Zawartość części organicznych [%]
IV	o9	1,2	Gp	2/2	14,7%	12,3%	26,2%	13,9%	0,17		
VA	o6	4,5	Iπ	1/2	19,8%	14,5%	72,6%	58,1%	0,09		
VB	o5	4,0	I	0/1	23,8%	22,3%	101,2%	78,9%	0,02		