



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

Bydgoszcz, 04.12.2024

ZR-080/D/RZ/2024

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Zakup agregatu pompowego**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

1. Pytanie: „Dotyczy: Zakup agregatu pompowego – ZR-080/D/RZ/2024

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pragniemy poinformować, że planujemy złożyć wiążącą ofertę, proponując najlepsze dostępne rozwiązanie na rynku, w konkurencyjnej cenie. Jako autoryzowany dystrybutor pomp Atlas Copco, oferujemy model PAS 150HF315 FZD82 T3 CNP, który spełnia wymagania techniczne określone w SIWZ. Szczegółowa karta katalogowa urządzenia została załączona do niniejszego pisma.

Nasze agregaty pompowe, w tym proponowany model, zostały wielokrotnie sprawdzone w najbardziej wymagających warunkach pracy. TECH-POMP SERWIS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, wynajmie oraz obsłudze posprzedażowej – gwarancyjnej i pogwarancyjnej – oferowanych urządzeń. Dysponujemy również największą flotą agregatów pompowych w Polsce, o parametrach zbliżonych do określonych w SIWZ, przeznaczonych do wynajmu. Nasze stanowisko testowe, zgodne z normą EN ISO 9906, pozwala na pełną weryfikację każdego urządzenia przed jego dostawą do Klienta.

Proponowany agregat Atlas Copco model PAS 150HF315 FZD82 T3 CNP, z wirnikiem wykonanym ze stali kwasoodpornej, silnikiem spełniającym normę emisji spalin STAGE V oraz zbiornikiem paliwa o pojemności 320 litrów, posiada wymiary: długość 2600 mm, szerokość 1220 mm, wysokość 1800 mm i masę 1680 kg. Wartości te nieznacznie odbiegają od określonych w SIWZ wymiarów (maksymalnie 2400 x 1100 x 1700 mm) oraz masy (maksymalnie 1600 kg). W związku z tym uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty uwzględniającej powyższe odstępstwa.

Dodatkowo, mając na uwadze czas niezbędny na dostarczenie pełnej dokumentacji ofertowej, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 9 grudnia 2024 r.

Z poważaniem”.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. **Zakup agregatu pompowego**”.

1. W Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w treści dot. **WYMIARÓW** zmienia się treść:

- z „nie większy niż 2,4x1,1x1,7 m” na „nie większy niż 2,6x1,22x1,8m”
- z „waga max ok. 1600 kg” na „waga max 1680 kg”

Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolitą treść uwzględniającą wprowadzone modyfikacje: **Załącznik nr 6 – Wzór Umowy oraz Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki