

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

UMOWA Nr ZP-RZ/___/2024

zawarta __.__.2024 w Bydgoszczy pomiędzy:

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy - spółką z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-817), przy ul. Toruńskiej 103, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051276, NIP: 554 030 92 41, REGON: 09056384200000, numer BDO: 000024031 o kapitale zakładowym w kwocie 369 088 000,00 zł, zwaną w dalszej treści UMOWY „Zamawiającym”, którą reprezentują:

-

-

a

.....

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują:

.....

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta UMOWA o następującej treści:

§ 1

Przedmiot UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Zakup agregatu pompowego” w zakresie określonym w:
 - opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY,
 - ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej UMOWYna warunkach określonych w niniejszej UMOWIE.
- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej UMOWY strony obowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
- Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie stałe.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – zł, słownie: zł, w tym:
 - wartość netto (bez podatku VAT) - zł słownie: zł
 - podatek VAT% - zł; słownie: zł
- Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za dostawy niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.
- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY odbędzie się fakturą wystawioną po dostarczeniu przedmiotu UMOWY.
- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.
- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia.

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
(nazwa banku, numer rachunku bankowego)
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§ 5

Pełnomocnicy stron

1. Zamawiający ustanawia p. Agnieszkę Zamojską i p. Michała Baszaka uprawnionymi do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.
2. Wykonawca ustanawia uprawnionym do przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- 1) Potwierdzenia gotowości do odbioru.
- 2) Dokonania oceny dostarczonego przedmiotu UMOWY w obecności Wykonawcy.
- 3) Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokołem odbioru końcowego.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) Zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia agregatu pompowego z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
- 2) Dostarczenia agregatu pompowego transportem Wykonawcy, do miejsca działalności Zamawiającego, tj. magazynu centralnego przy ul. Toruńskiej 103, w dniach roboczych, w godz. od 7:00 do 14:00 wraz z jego wniesieniem.
- 3) Dokonania przekazania przedmiotu umowy - protokołem odbioru.
- 4) Dostarczenia w dniu odbioru agregatu pompowego instrukcji obsługi w języku polskim.
- 5) Wykonania rozruchu dostarczonego urządzenia w warunkach pracy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 6) Przeszkolenia 10 pracowników Zamawiającego z obsługi i konserwacji urządzenia przeprowadzonego w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

§ 8

Odbiór

1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy odbędzie się etapowo:
 - 1) uruchomienie urządzenia w warunkach pracy,
 - 2) przeszkolenie pracowników z obsługi i konserwacji urządzenia.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:
 - 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
 - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
 - 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
 - 4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
 - 5) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
 - 6) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

3. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu UMOWY.

§ 9

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki – licząc od terminu określonego w § 2.
 - b) za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu UMOWY oraz gwarancji jakości wynosi 24 - miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1, należy do Zamawiającego.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru przekaże Zamawiającemu, sporządzoną w języku polskim, pisemną gwarancję, która w szczególności będzie zawierać:
 - 1) Nazwę (firmę) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) Obowiązki gwaranta, w szczególności wymienione w ust. 5 niniejszego §,
 - 3) Uprawnienia Zamawiającego w przypadku, gdy w dostarczonym przedmiocie UMOWY ujawni się jakaś wada,
 - 4) Okres trwania gwarancji,
 - 5) Oświadczenie gwaranta, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień określonych w niniejszej UMOWIE Zamawiającego wynikających z niezgodności dostarczonego przedmiotu UMOWY z UMOWĄ.
4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu UMOWY (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem.
5. Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:
 - 1) W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie urządzenia uniemożliwiające jego funkcjonowanie) lub usterki (nieprawidłowe działanie urządzenia utrudniające jego funkcjonowanie) - do podjęcia usuwania skutków awarii lub usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia i zakończenia usuwania ich skutków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia,
 - 2) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu UMOWY - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 3) Do naprawy sprzętu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub na własny koszt przewiezienia sprzętu do własnej siedziby.
 - 4) Do poniesienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji wszystkich kosztów związanych z usuwaniem awarii i usterek, w szczególności naprawy uszkodzonego urządzenia (wady technologiczne), pod warunkiem, że urządzenie będzie eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę instrukcją obsługi i eksploatacji.

- 5) Do wymiany na własny koszt na nowy gdy, w okresie rękojmi za wady i gwarancji podczas eksploatacji przedmiotu UMOWY wystąpią, co najmniej trzy awarie tego samego urządzenia, podzespołu, instalacji lub sprzętu stanowiącego element składowy przedmiotu UMOWY (agregatu pompowego).
6. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę.

§ 11

Odstąpienie od UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,
 - b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - c) w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli:
 - a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie do 30 dni po upływie terminu jej wykonania, określonego w § 2 UMOWY.
4. W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia
5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia § 9 (kary umowne) zachowują moc.

§ 12

Zmiana UMOWY

1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - 1) nastąpi konieczność wykonania dostaw zamiennych polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w UMOWIE, zgłoszonych przez strony, jeżeli:
 - a) są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa,
 - b) można dostarczyć inny, równoważny lub o wyższych parametrach sterylizator
 - c) zmiany wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego.Zmiany takie spowodują zmianę zakresu rzeczowego dostaw i odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części UMOWY) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 3 ust. 2 i 3 UMOWY.
 - 3) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE;
- 4) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - a) konieczność zmiany UMOWY spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE;
 - 5) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 - a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian UMOWY;
 - b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
 - 6) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;
 - 7) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w UMOWIE
3. Zmianę postanowień zawartych w UMOWIE uznaje się za istotną, jeżeli:
 - 1) zmienia ogólny charakter UMOWY, w stosunku do charakteru UMOWY w pierwotnym brzmieniu;
 - 2) nie zmienia ogólnego charakteru UMOWY i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
 - b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną UMOWY na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w UMOWIE,
 - c) zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z UMOWY,
 - d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 5).
 4. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

§ 13

Ochrona Danych Osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego (zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-przetargach/informacja-o-rodz>) swoich pracowników, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zamawiającego wymienionych w § 5 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu UMOWY.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Jakikolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w jednym egzemplarzu dla Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: **ZR-080/D/RZ/2024**

Zamówienie pn. „Zakup agregatu pompowego”

ZAMAWIAJACY: **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.**

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Zakup agregatu pompowego”

Przedmiotem zamówienia jest agregat pompowy oparty o pompę wirową ze wspomaganie próżniowym napędzany silnikiem wysokoprężnym - 1szt.

Wymagania odnośnie zastosowania:

- pompowanie wody czystej,
- pompowanie wody brudnej,
- odwadnianie igłofiltrami,
- pompowanie uwodnionych ścieków,
- pompowanie wód powodziowych, szlamów.

Parametry pompy i silnika:

- minimalna wydajność pompy minimalnie: $Q = 540\text{m}^3/\text{h}$ przy wysokości podnoszenia 18 m
- wysokość podnoszenia: minimalnie $H = 30\text{m}$ przy wydajności $400\text{ m}^3/\text{godz.}$
- minimalna wydajność zasysania: $Q = 80\text{ m}^3/\text{h}$, przy podciśnieniu minimum 8 m

Dalsze parametry:

- Wlot: 150mm , wylot 150mm kołnierzowy + szybkozłącza
- Wolny przelot wirnika/dopuszczalne zanieczyszczenia : 76mm
- Silnik: diesel, norma emisji spalin min: Stage 5,
- zbiornik paliwa: około 200L
- połączenia muszą być kompatybilne do złącza typ Bauer rozmiar 6 cali DN159 (węże z takimi złączami są użytkowane przez Zamawiającego)

Budowa :

- Wersja na ramie w obudowie dźwiękochłonnej.
- Agregat zabudowany (poziom głośności max to ok. 69dB)
- Obudowa pompy: żeliwo sferoidalne,
- Wirnik: Stal nierdzewna,
- Pierścień cierny: żeliwo,
- Wał: stal nierdzewna,
- Oringi : NBR
- Rama podstawy oraz zbiornik paliwa : stal węglowa
- Możliwość regulacji obrotów,
- Możliwość sterowania wyłącznikiem pływakowym (min 2 pływaki w kpl.)
- Rozruch (elektryczny/akumulator)
- wakuometr,
- licznik godzin pracy,
- panel kontrolny silnika,
- kieszenie do transportu wózkiem widłowym,
- hak górny do podnoszenia,
- drzwi i pokrywy umożliwiające łatwy dostęp do serwisowania,
- korek wlewu paliwa z kluczykiem wyprowadzony na zewnątrz obudowy,
- przycisk wyłączenia awaryjnego

Wymiar:

Nie większy niż 2,6x1,22x1,8 m

Waga max 1680 kg

W zestawie do pompy:

Łącznik ssawno-tłoczny gumowy zbrojony spiralną stalową D150mm. z szybkołączami 3mb, złącze typu Bauer rozmiar 6cali DN150 - 4szt.

Kosz ssawny/smok uniwersalny, szlamowy z szybkołączem klamrowym DN150, otwory okrągłe ok 30-50mm - 1szt.

