
[illegible]

UWAGA:

1. Nad projektowanym przewodem w odległości 0,5m od wierzchu rury umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim
2. Do górnej tworzącej przewodu mocować drut sygnalizacyjny miedziany DYG.
3. Projektowany wodociąg, w miejscu występowania gruntuw piaskowistym, posadowić bezpośrednio na dotychczasowym gruncie rodzimym, usuwając wcześniej większe frakcje gruntu.
4. W miejscu występowania gruntuw spoistych należy wykonać podsypkę z piasku średniego o grubości warstwy 20cm.
5. Projektowany wodociąg wykonać w sztolowym wykopie otwartym.
6. Różne włączeń, przepięć dostosować do warunków rzeczywistych.

 AGATOM PROJEKT		Agatom Projekt Instalacje Sanitarne	
INWESTOR	Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy-Sp. z o.o. ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz		
OBIEKT	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Gdanskiego na odcinku od ul. Bielichej do wysokości bloku przy ul. Gdanskiego 3a w Bydgoszczy		
TRZEC. RYS	Profil podłużny przewodu wodociągowego		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zdzisław Łanucha	KIP/0081/PM/14	
SPRAWDZIŁ	Lukasz Winkowski	KIP/0021/IV/BS/19	
			SKALA 1:100/500 DATA 07/2022
			RYS. nr 2