



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-011/Rb/RZ/2025

Bydgoszcz, 17.04.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Meysnera w Bydgoszczy, budowa linii kablowych oraz złącza zasilające – sterującego pompownią oraz budowa utwardzeń i dojazdów na działkach 5/1, 5/2 obręb 292 oraz 2/3, 8/1 obręb 298”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1: „Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „Specyfikacja.pdf” – „Zastosowane rury powinny charakteryzować się podwyższoną odpornością na zarysowania i nacięcia powierzchni oraz obciążenia punktowe spełniające następujące wymagania:

- Odporności na pęknięcia wg metod badania zgodnych z PN EN ISO 13479,
- Test zgodny z normą ISO 16770,
- Odporność na obciążenia punktowe,
- Łączone przez zgrzewanie doczołowe,
- Kompatybilne z klasycznymi rurami PE”

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badania rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego w postaci badań dla właściwości rur zgodnie z normą PN-EN 12201-1:2024-04.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Szanowny Zarząd

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga