



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-030/U/RZ/2025

Bydgoszcz, 23.06.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Regeneracja i dostawa świeżego węgla aktywnego z wydobyciem i wysypaniem do filtrów**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

Pytanie 1:

W opisie zapytania jest przywołany węgiel aktywny Aquasorb 6400 10x20 mesh. Czy zamawiający wymaga aby dany węgiel zastosować jako uzupełnienie strat przy regeneracji czy wystarczy aby zastosowany węgiel był zgodny z tabelą nr 3 z SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby węgiel zastosowany jako uzupełnienie strat przy regeneracji posiadał parametry zgodne z tabelą nr 3 „Zestawienie parametrów jakościowych węgla świeżego” wskazaną w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2:

Zamawiający wskazuje że do filtra nr 1 należy dostarczyć złożę Aquasorb 6400 10x20 mesh. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika o parametrach zgodnych z tabelą nr 3 z SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby do filtra nr 1 dostarczyć złożę węgla o parametrach zgodnych z tabelą nr 3 „Zestawienie parametrów jakościowych węgla świeżego” wskazaną w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki