



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZR-038/Rb/RZ/2025

Bydgoszcz, 26.08.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do poniższych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

Zestaw VIII:

Niniejszym pismem, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

1. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej renowacji wskazał na obowiązek uzupełnienia brakujących stopni wjazdowych. Ponieważ niemożliwe jest otwarcie wszystkich studni podczas wizji lokalnej na dwóch częściach zadania, prosimy o podanie liczby stopni którą należy przyjąć do wyceny do każdej części. Pozwoli to na równi z innymi Oferentami skalkulowanie kosztów renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu uzupełniania brakujących stopniowjazdów.

Pytanie 2:

2. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej renowacji wskazał na obowiązek wykonania podczas renowacji kanału w układzie piętrowym, szczelnego zamknięcia wjazdu międzykanałowego. „W związku z tym należy wyczyścić ramę oraz pokrywę wjazdu oraz dokonać wymiany uszczelki.” Ponieważ niemożliwe jest otwarcie wszystkich studni podczas wizji lokalnej na dwóch częściach zadania, prosimy o podanie liczby uszczelki, którą należy przyjąć do wyceny do każdej części. Pozwoli to na równi z innymi Oferentami skalkulowanie kosztów renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu wymiany uszczelki.

Pytanie 3:

3. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.2 Czyszczenie i udrożnienie kanałów wskazuje na zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania głowic czyszczących, gdyż stosowanie w zniszczonych kanałach wysokich ciśnień, może zdanem Zamawiającego doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający posiada raport/ filmy z inspekcji CCTV celem oceny stanu technicznego kanału, a jeśli tak czy może je udostępnić. Jeśli nie, prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę dodatkowej inspekcji kanałów przed rozpoczęciem procesu jego czyszczenia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Inspekcje kanałów są dostępne w siedzibie Zamawiającego, w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 4:

4. W związku zapisem powyższym, że z stosowanie w zniszczonych kanałach wysokich ciśnień, może zdaniem Zamawiającego doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń, prosimy o informacje kto pokryje koszty ewentualnej wymiany kanału w wykopie otwartym, jeśli dojdzie do uszkodzenia uniemożliwiającego renowację bezwykopową.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Jeżeli uszkodzenie powstanie na skutek działania wykonawcy to naprawa uszkodzonego przewodu będzie należeć do wykonawcy.

Pytanie 5:

5. W STWIORB, rozdział A.2 Opis wymagań zamawiającego, pkt.2 Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów, Zamawiający wskazał na etap: „usuwania stanów awaryjnych na kanale stwierdzonych w czasie inspekcji TV wymagających wykonania wykopu obiektowego [...]”. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma wiedzę na temat ewentualnych kolizji, czy ewentualne kolizje i wykonanie wykopów leżeć będzie w gestii Wykonawcy, czy Zamawiającego. Jeśli w gestii Wykonawcy, to czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy i wydłużony czas realizacji zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie ma wiedzy o ewentualnych kolizjach. W przypadku ich wystąpienia Zamawiający podejmie stosowne działania w celu ich usunięcia.

Pytanie 6:

6. Prosimy o informację ile jest kominów wymagających demontażu i ponownego montażu w studniach występujących na trasie renowacji kanalizacji oraz z jakiego powodu należy demontować kominy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza brak kominów.

Pytanie 7:

7. Na str. 18 Specyfikacji Zamawiający wskazuje, że roboty powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ST, projektami budowlanymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę. Prosimy o uszczegółowienie jaki ma być zakres dokumentacji technicznej Wykonawcy. Czy Zamawiający ma na myśli obliczenia doboru rękawa? czy dokumentacja techniczna Wykonawcy ma zostać podpisana przez uprawnionego projektanta?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak Zamawiający będzie wymagał obliczeń doboru rękawa wraz z podpisem uprawnionego projektanta.

Pytanie 8:

8. Czy zamawiający dopuszcza pozostawienie rękawa w kinecie w studniach pośrednich przez które wykonywana będzie instalacja?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W studniach pośrednich rękaw należy wyciąć w połowie obwodu a ewentualne szczeliny uzupełnić za pomocą chemii budowlanej zgodnie z zapisami ST.

Pytanie 9:

9. Wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania z 10% na 5%.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytania do części 2:

Pytanie 10:

1. W zestawieniu odcinków dla ul. Rodzinnej w tabeli jest adnotacja „PVC – odcinek nie poddawany renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

2. W zestawieniu odcinków dla ul. Szczęśliwej w tabeli jest adnotacja „nieczynne – poza renowacją”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 12:

3. W zestawieniu odcinków dla ul. Gawędy w tabeli jest adnotacja „po renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 13:

4. Czy rys. 21 dotyczy ul. Rodzinnej czy Gościnnej ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Rysunek 21 dotyczy ul. Gościnnej.](#)

Pytanie 14:

5. W zestawieniu odcinków dla ul. Porazińskiej w tabeli jest adnotacja „po renowacji” oraz „PVC – odcinek nie poddawany renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 15:

6. Na mapie ul. Szancera nie widać studni 19,20,18 – prośba o uzupełnienia planu sytuacyjnego do tabeli.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o plan sytuacyjny – w załączeniu plik o nazwie „Rysunek 23.1_Szancera Mapa.pdf”. Patrz modyfikacja SIWZ pkt. 1.](#)

Pytanie 16:

7. W zestawieniu odcinków dla ul. Szancera w tabeli jest adnotacja „po renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 17:

8. W zestawieniu odcinków dla ul. Szelburg-Zarembiny są studnie, których nie widać na planie sytuacyjnym. Czy na skrzyżowaniu pomiędzy SZB_7P i SZB_13P i SZB_9P są studnie na zmianie kierunku kanału i w skrzyżowaniu kanałów, czy kanał jest wpięty na ostro.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Nie, kanał nie jest wpięty na ostro. W załączeniu mapa z naniesionymi brakującymi studniami oraz ich indeksy – plik o nazwie „Rysunek 24.1_Szelburg-Zarembiny Mapa KS uzupełniony.pdf”. Patrz modyfikacja SIWZ pkt. 2.](#)

Pytanie 18:

9. W zestawieniu odcinków dla ul. Zaremby w tabeli jest adnotacja „po renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 19:

10. W zestawieniu odcinków dla ul. Konfederatów Barskich w tabeli jest adnotacja „po renowacji”. Proszę o potwierdzenie, że opisane tak odcinki, nie podlegają renowacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

[Zamawiający potwierdza.](#)

Pytanie 20:

11. Na mapie ul. Podgórnej brak studni POG_4aP. Jest w zestawieniu. proszę o wyjaśnienie czy jest w terenie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza. W załączeniu mapa – plik o nazwie „Rysunek 30.7_Podgórna Mapa POG_5P-POG_4aP-POG_4P.pdf”. Patrz modyfikacja SIWZ pkt 3.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. **„Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bydgoszczy”**:

Dokumentację projektową dla Części 2 uzupełnia się o pliki:

1. „Rysunek 23.1_Szancera Mapa.pdf;
2. „Rysunek 24.1_Szelburg-Zrembiny Mapa KS uzupełniony.pdf”;
3. „Rysunek 30.7_Podgórna Mapa POG_5P-POG_4aP-POG_4P.pdf”.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga