



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

Z-303/U/RZ/2025

Bydgoszcz, 31.12.2025

## **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy budynku B przy ul. Koronowskiej 96 w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

1. **Pytanie:** Proszę o udostępnienie rysunku rzutu piętra – załączony się nie otwiera?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień ponownie udostępnia rysunek rzutu piętra.
2. **Pytanie:** Czy Zamawiający dysponuje przekrojami, rzutem fundamentów i dachu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dysponuje przekrojami, rzutem dachu bud. B, oraz rzutami fundamentów w zakresie części dobudowanej.
3. **Pytanie:** Proszę o sprecyzowanie, jaka część parteru podlega opracowaniu i potwierdzenie, że dwa stanowiska garażowe są wyłączone z zakresu.  
**Odpowiedź:** Opracowaniu podlega część parteru z pominięciem pomieszczeń garażowych (pom. garaż. nr 1.06 i 1.07).
4. **Pytanie:** Proszę o informację, czy w laboratoriach będą występowały „czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia” (chodzi o docelową wysokość pomieszczeń, jaką należy zapewnić zgodnie z WT i ogólnymi przepisami BHP).  
**Odpowiedź:** W laboratoriach będą warunki uciążliwe ze względu na pylenie gruntu lub węgla aktywnego podczas wykonywania badań.
5. **Pytanie:** Czy w pomieszczeniach laboratoryjnych będą wykorzystywane materiały pożarowo niebezpieczne lub otwarte źródła ognia?  
**Odpowiedź:** W laboratoriach nie będą wykorzystywane otwarte źródła ognia ani materiały pożarowo niebezpieczne.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem  
Członek Zarządu  
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz