



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>
adres do doręczeń elektronicznych:
AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

ZR-020/U/RZ/2026

Bydgoszcz, 01.06.2026 r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), dot. zamówienia pn. „**Regeneracja i dostawa świeżego węgla aktywnego z wydobyciem i wsypaniem do filtra**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

ZESTAW PYTAŃ I:

1 Pytanie: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości podpisania oferty podpisem elektronicznym oraz złożenia oferty drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny jest w pełni równoważny podpisowi własnoręcznemu, natomiast składanie ofert w formie elektronicznej stanowi powszechnie stosowaną praktykę przy prowadzeniu postępowań przetargowych”.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 10.2 SIWZ wskazał sposób przygotowania oferty - „Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej, w języku polskim”.

2 Pytanie: „W zadaniu nr 2, dla filtra nr 6, wskazano wymaganą wytrzymałość mechaniczną węgla aktywnego na poziomie 88,7%. Jednocześnie wartość ta jest niższa niż poziom 90%, który standardowo wymagany jest dla węgla po procesie regeneracji, uzupełnieniu strat węglem świeżym oraz odpłukaniu materiału. W naszej ocenie osiągnięcie wskazanego parametru może w praktyce wymagać niemal całkowitego wypełnienia filtra świeżym węglem aktywnym. W związku z powyższym prosimy zmianę parametru twardości do poziomu 87%.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

ZESTAW PYTAŃ II:

1 Pytanie: „W zadaniu / część nr 1 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2026 r.

Wniosek motywujemy koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu na produkcję oraz dostawę świeżego złoża węglowego niezbędnego do wykonania dosypki”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia w Części 1. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 1.

ZESTAW PYTAŃ III:

- 1 **Pytanie:** „Zamawiający wyznaczył dla zad. 1 termin realizacji do 30.08.2026 a dla zad. 2 do 31.12.2026.
Optymalizacja terminu realizacji obu zadań do 30.12.2026 może mieć korzystny wpływ na koszty realizacji obu zadań.
Czy Zamawiający zaakceptuje termin realizacji zad.1 do 31.12.2026?”
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin realizacji zamówienia dla Części 1. Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt. 1.
- 2 **Pytanie:** „Zamawiający w SIWZ w p. 5.1.2 dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia określił zakres referencji dla zad. 1 i dla zad. 2 przy czym zakres referencji dla obu zadań jest wzajemnie nieproporcjonalny dla skali reaalizacji tzn.
zad.1
ilość do regeneracji 84 m³
wymagane referencje na regenerację – 84m³
wymagane referencje na dostawę węgla świeżego – 40m³

zad.2
ilość do regeneracji: 252 m⁴
wymagane referencje na regenerację – 200m³
wymagane referencje na dostawę węgla świeżego – 40m³

Jednocześnie biorąc pod uwagę, że zakres zamówienia dla obu zadań nie zawiera dostawy dodatkowego świeżego węgla aktywnego poza uzupełnieniem strat węgla w reaktywacji więc wymagania w zakresie dostaw węgla świeżego oceniam jako nieuzasadnione. Jednocześnie wykonanie reaktywacji węgla aktywnego zawsze powiązane jest z uzupełnieniem złoża węglowego węglem świeżym.

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie referencji wyłącznie w zakresie regeneracji węgla aktywnego dla zad.1 i zad.2?

Czy Zamawiający dokona zmian w zakresie wymagań przedstawienia referencji dla zad.1 i zad.2?”
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
- 3 **Pytanie:** „Zamawiający w OPZ dla zad. 1 wymaga aby liczba jodowa dla węgla świeżego wyniosła min. 1000mg/g wg normy PN-EN 12902:2005 p. 6.10. Jednak w postępowaniu na dostawy węgla świeżego typu formowanego w 2022r (ZR-039/U/RZ/2022) dla oceny parametru liczby jodowej była wymagana norma PN-83/C-97555/04.
Czy Zamawiający zaakceptuje wartość parametru liczby jodowej dla zad. 1 min. 950 mg/g wg normy PN-EN 12902 p.6.10?”
Odpowiedź: Parametr liczby jodowej ma spełniać wymagania zgodnie z SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. W SIWZ – pkt 4.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„4.1 dla Części 1 – **30.09.2026 r.**”
2. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzorzec Formularza Oferty (dla Części 1 i Części 2) – pkt 4.7.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„4.7.1 dla Części 1 – **30.09.2026 r.**”
3. W Załączniku nr 7a do SIWZ – wzorzec umowy dla Części nr 1 – § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie do **30.09.2026 r.**”

4. W załączeniu nowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty (dla Części 1 i Części 2), uwzględniający zmianę, o której mowa w pkt 2 niniejszej modyfikacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji, **stanowiący integralną część składanej przez Wykonawcę oferty.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz