



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

adres do doręczeń elektronicznych:

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24

ZR-030/U/RZ/2026

Bydgoszcz, 25.06.2026

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „**Remont pomp zatapialnych przepompowni ścieków Focha/Grottgera oraz pompy i mieszadeł zatapialnych przepompowni ścieków Żabia PK-5 w Bydgoszczy**”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionego pytania, złożonego przez Wykonawcę:

1. Pytanie: „Dzień dobry,

Proszę o uzupełnienie ogłoszenia/SIWZ o numery fabryczne pomp zatapialnych Flygt 3127.180 MT”.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia SIWZ o numery fabryczne pomp zatapialnych Flygt 3127.180 MT. Parz modyfikacja treści SIWZ, pkt 1 i 2.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Zamawiający zgodnie postanowieniem pkt 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „**Remont pomp zatapialnych przepompowni ścieków Focha/Grottgera oraz pompy i mieszadeł zatapialnych przepompowni ścieków Żabia PK-5 w Bydgoszczy**”:

1. W Załączniku nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1 otrzymuje nowe brzmienie:

1.1 „Przepompownia Focha/Grottgera

- Pompa zatapialna typu Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350796
- Pompa zatapialna typu Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350797
- Pompa zatapialna typu Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350798”

2. W załączniku nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY)
– Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. „Zakres remontu – pompy Flygt (Focha/Grottgera)

Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350796

Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350797

Flygt 3127.180 MT 438-150, nr fabryczny: 0350798

Remont pomp należy wykonać jako remont kapitalny zgodny z dokumentacją producenta Flygt/Xylem.

Zakres minimalny:

- odbiór zdemontowanej pompy od Zamawiającego,
- demontaż i weryfikację stanu technicznego,
- wymiana wirnika typu N,
- wymiana dyfuzora,
- wymiana korpusu pompowego,
- wymiana kabla zasilającego (16 m),
- wymiana wszystkich łożysk,
- wymiana uszczelnień mechanicznych i oringów,
- kontrola i ewentualna regeneracja wału,
- wymiana oleju,
- odtworzenie powłok antykorozyjnych,
- dostawa pompy po remoncie”.

W załączeniu nowy jednolity Załącznik nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia Zamienny uwzględniający powyższe zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki