

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: **Z-125/U/RZ/2026**

Nazwa zamówienia: „**Remont śruby wyładowczej leja osadu buforowego na instalacji ITPO**”

1. **Zamawiający** Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Tel: 52 58 60 984 adres e-mail: tz2@mwik.bydgoszcz.pl
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej **www.bip.mwik.bydgoszcz.pl**
3. **Przedmiot zamówienia**
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - demontaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład śruby wyładowczej leja osadu buforowego,
 - remont silnika typ R107DV132N4,
 - remont kapitalny przekładni,
 - ocenę stanu technicznego kół łańcuchowych z piastami oraz koła zębatego,
 - wymianę łańcucha typ RS80x2n, łożysk, uszczelnień i sznurów grafitowych,
 - sprawdzenie i czyszczenie systemu automatycznego smarowania,
 - remont ślimaków przenośnika,
 - remont ręcznej zasuwki nożowej pod śrubą,
 - weryfikację połączeń śrubowych,
 - montaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu,
 - uruchomienie śruby wyładowczej wraz z podzespołami współpracującymi, sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania,
 - opracowanie raportu końcowego,
 - weryfikację oraz aktualizację istniejącej dokumentacji technicznej śruby zrzutowej zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu remontu.CPV: 50530000-9
4. **Termin wykonania zamówienia:** od 01.09.2026 r. do 30.09.2026 r.
5. **Kryteria oceny ofert** – cena bez podatku VAT
6. **Miejsce i termin składania ofert**
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. **Termin:** 08.07.2026 godz. 12:00.
7. **Zebranie Wykonawców** w celu zapoznania się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia odbędzie się 01.07.2026 r. o godz. 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 74A (Oczyszczalnia ścieków „Fordon”) Zbiórka przed budynkiem przy bramie wjazdowej. Udział w zebraniu nie jest obowiązkowy.

Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki