

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZR-031/URZ/2026

Nazwa zamówienia: „Remont systemu pompowego przepompowni PK-1 w Bydgoszczy”.

1. **Zamawiający** Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.
85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103
Tel: 52 58 60 985, adres e-mail: tz5@mwik.bydgoszcz.pl
2. **Tryb zamówienia**: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej **www.bip.mwik.bydgoszcz.pl**
4. **Przedmiot zamówienia**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu dwóch określonych niżej pomp oraz dwóch mieszadeł pompujących. Zakres prac remontowych dla poszczególnych pomp oraz mieszadeł obejmuje:
 - 4.1 Remont pompy Sewatec K 200-400G, VU No 9973488529/000100 z 2017 roku – 1 szt. polegającej na:
 - a) demontażu pompy,
 - b) wymianie wszystkich łożysk,
 - c) wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.
 - d) wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.
 - e) wymianie korpusów łożyskowych - 1 szt.
 - f) wymianie pierścienia ciernego - 1 szt.
 - g) wymianie oleju,
 - h) wymianie pokrywy olejowej - 1 szt.
 - i) wymianie wirnika hydraulicznego – materiał: staliwo 1.4517- odporne na ścieranie - 1 szt.
 - j) wymianie wkładek sprzęgła - 1 kpl.
 - k) wymianie śruby i wpustów - 1 kpl.
 - l) diagnostyce silnika i przewodu zasilającego
 - m) transportu pompy na obiekt,
 - n) dokumentacji fotograficznej po remoncie,
 - o) montażu i uruchomieniu zestawu pompowego w obecności Zamawiającego,
 - 4.2 Remont pompy Sewatec K 250-400G, No 9971383700/00200 z 2008 roku – 1 szt. polegającej na:
 - a) demontażu pompy,
 - b) wymianie wszystkich łożysk - 1 kpl
 - c) wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.
 - d) wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.
 - e) wymianie korpusów łożyskowych - 1 szt.
 - f) wymianie pierścienia ciernego - 1 szt.
 - g) wymianie oleju,
 - h) wymianie pokrywy olejowej - 1 szt.
 - i) wymianie wirnika hydraulicznego – materiał: staliwo 1.4517- odporne na ścieranie - 1 szt.
 - j) wymianie korpusu pompowego - 1 kpl.
 - k) wymianie wkładek sprzęgła - 1 kpl.
 - l) wymianie śruby i wypustów,
 - m) diagnostyce silnika i przewodu zasilającego,
 - n) transport pompy na obiekt,
 - o) dokumentacja fotograficzna po remoncie,
 - p) montaż i uruchomienie zestawu pompowego w obecności Zamawiającego
 - 4.3 Remont Mieszadeł AMAMIX V 2235/24UDG, No 9971383700/000100 z 2008 roku – 2 szt. polegających na:

- a) wymianie wszystkich łożysk - 1 kpl.
- b) wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.
- c) wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.
- d) wymianie wirnika - 1 szt.
- e) wymianie śmigła osiowego - 1 szt.
- f) wymianie oleju,
- g) wymianie przewodu zasilającego (15 m)
- h) wymianie przepustu kablowego - 1 szt.
- i) wymianie powłoki lakierniczej – 1szt.

4.4. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej po remoncie

CPV: 50500000-0,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2026 r.

6. Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT.

7. Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 19.06.2026 godz. 11:00.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 13.000,00 zł

Z poważaniem,
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki