



MIEJSKIE WODOCIAĞI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
REGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>
adres do doręczeń elektronicznych:
AE: PL-73557-56445-TWHVC-24

Bydgoszcz, 08.09.2026

Z-230/D/RZ/2026

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Remont pompy w przepompowni P-2”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie treści OPZ.

W Punkcie 1c średnica rurociągu jest podana jako "Rurociąg tłoczny f500 mm"

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa typu 50PZ17 – 3L o numerze technologicznym P-1 jest pompą w układzie przepompowni przevalowej P-2. Zadaniem przepompowni jest przepompowywanie do rzeki Wisły wód dopływających w czasie wysokich stanów wody w rzece Wiśle.

c) Parametry pompy śmigłowej:

- Wydajność znamionowa 2000m³/h
- Wysokość podnoszenia znamionowa 5,0m
- Prędkość obrotowa znamionowa 960min⁻¹
- Max ciśnienie w króćcu tłocznym 1,0bar
- Kierunek obrotów prawy (patrzac od wylotu pompy)
- Czynnik pompowany woda czysta
- Temp. medium 20stC
- Gęstość medium 1000kg/m³
- Wydajność max 2100m³/h
- Wydajność min 1500m³/h
- Typ uszczelnienia wału MG1/55-G60 Q1Q1VGG BURGMANN 68A1/E0 BQVGG + zespół oporowy ANGA
- Rurociąg tłoczny □□□□mm
- Masa 745kg

Proszę o podanie faktycznej średnicy rurociągu, bez tej informacji prawidłowy dobór pompy jest niemożliwy.

Odpowiedź:

DN 500 to średnica nominalna, umowna i znormalizowana, wg dokumentacji dokładne wymiary rurociągu to : średnica zewnętrzna rurociągu dz=508 mm, grubość ścianki rurociągu to 11mm, średnica wewnętrzna dw= 508-(2*11) = 486mm

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Jakub Wysocki